ELECTRICAL REQUIREMENTS FOR BUCHER & DELTA EQUIPMENT

EQUIPMENT	480 Volts - 3 phase			240 Volts - 3 Phase			208 Volts - 3 Phase			230 Single Phase		
	Kw	Amps	Hp	Kw	Amps	Hp	Kw	Amps	Hp	Kw	Amps	Hp
JLB 5	3	4.01	1.86	3	8.02	1.86	3	9.25	1.86			
JLB 12	2.5	3.34	1.55	2.5	6.69	1.55	2.5	7.71	1.55			
JLB 20	2.5	3.34	1.55	2.5	6.69	1.55	2.5	7.71	1.55			
XPRO 5										1.5	7.25	1.41
XPRO 8										3	14.49	2.81
XPRO 15												
XPF 22	4.1	5.5	2.54	4.1	10.96	2.54	4.1	12.64	2.54			
XPF 30	5.3	7.08	3.28	5.3	14.16	3.28	5.3	16.34	3.28			
XPF 40	6.6	8.82	4.08	6.6	17.64	4.08	6.6	20.35	4.08			
XPF 50	13.2	17.63	8.17	13.2	35.28	8.17	13.2	40.7	8.17			
XPF 62	15.9	21.26	9.84	15.9	42.49	9.84	15.9	49.03	9.84			
XPF 80	18.4	24.59	11.38	18.4	49.17	11.38	18.4	58.29	11.38			
XPC 50	12.6	16.84	7.8	12.6	33.68	7.8	12.6	38.85	7.8			
XPC 62	15.6	20.85	9.66	15.6	41.69	9.66	15.6	48.1	9.66			
XPC 80	15.6	20.85	9.66	15.6	41.69	9.66	15.6	48.1	9.66			
XPERT 100	9.2	12.29	5.69	9.2	24.59	5.69	9.2	28.37	5.69			
XPERT 115	15	20.05	2.29	15	40.09	2.29	15	46.26	2.29			
XPERT 150	15	20.05	2.29	15	40.09	2.29	15	46.26	2.29			
XPERT 250	19	25.39	11.76	19	50.79	11.76	19	58.6	11.76			
XPERT 320	20.7	27.66	12.81	20.7	55.33	12.81	20.7	63.83	12.81			
XPERT 450	34	45.56	21.08	34	90.78	21.08	34	104.72	21.08			
DELTA E1	3	4.01	1.86	3	8.02	1.86	3	9.25	1.86			
DELTA F1	1	1.34	0.62	1	2.67	0.62	1	3.08	0.62			
DELTA E2	2	2.67	1.24	2	5.35	1.24	2	6.17	1.24			
DELTA FT202	1.1	1.47	0.68	1.1	2.93	0.68	1.1	3.38	0.68			
DELTA E4	3	4.01	1.86	3	8.02	1.86	3	9.25	1.86			
DELTA F4	1.1	1.47	0.68	1.1	2.93	0.68	1.1	3.38	0.68			
DELTA E6	4	5.35	2.48	4	10.69	2.48	4	12.34	2.48			
DELTA FC6	3	4.01	1.86	3	8.02	1.86	3	9.25	1.86			
DELTA E8	5.5	7.35	3.41	5.5	14.69	3.41	5.5	16.96	3.41			
DELTA FC8	3	4.01	1.86	3	8.02	1.86	3	9.25	1.86			
DELTA PM1	3	4.01	1.86	3	8.02	1.86	3	9.25	1.86			
DELTA PM2	5.5	7.35	3.41	5.5	14.69	3.41	5.5	16.96	3.41			
DELTA PM3	7.5	10.03	0.93	7.5	20	0.93	7.5	23.13	0.93			